空压机维保需求与耗材技术参数

维保设备:	60HP螺杆空压机	数量	2台
品牌:	捷豹	维保期:	一年
<p>1、以下所有耗材为原厂正品耗材，新换耗材，保质期限以5个月或2500小时（以先到为准），保质期内所更换之耗材在正常使用下损坏，将无条件免费更换新件。</p> <p>2、供方提供24小时响应，经需方通知后24小时内到场进行维保服务，更换相应维保耗材。对的螺杆空压机每个季度定期进行一次的现场例行维护。维护是指包括电器检测、机械检测、压缩动力系统检测,并提供合理化建议,档案建立等,使机器处于更优良的工作状态,防患于未然；如果发现机器个别零件因为老化或磨损必须更换时，必须以立即反馈给设备负责人员，以便处理。</p> <p>3、供方应把设备、配件磨损情况及时告知需方，需方提供维保耗材外的相应维修配件，供方提供免费维修服务。</p> <p>4、供方予以需方空压机建立机台运行档案,每次维护、保养、维修均须填写螺杆机《检修工作单》，并经需方验收确定，以便后续供、需双方查验、评估。</p> <p>5、供方工作人员进入需方场地工作，应当遵守需方的规章管理制度。供方工作人员与需方不存在任何形式的劳务、劳动关系，供方应当按时足额为其员工支付工资、购买保险。因供方工作人员原因，导致需方或工作人员或于需方处第三方人身、财产遭受损失的，供方应当承担全部责任。保养、维修维护过程中，安全责任由供方承担。</p> <p>6、应需方需求培训需方操作员工熟练空压机操作,紧急情况处理及正常维护工作,提供正确的维护指导。</p> <p>7、该保养按需方要求进行，此次需求包含三次保养，费用按实际工作次数结算。</p>			

序号	保养耗材名称	规格、参数	数量	单位	备注
1	螺杆机专用油	规格: S12 颜色: 淡棕 倾点: -30°C / -22°F 初沸点和沸程: $> 280^{\circ}\text{C}$ / 536°F 估计值 闪点: 230°C / 446°F 正辛醇/水分配系数: $\log$ Pow: > 6 (基于类似产品数据) 自燃温度: $> 320^{\circ}\text{C}$ / 608°F 运动黏度: $46 \text{ mm}^2/\text{s}$ (40.0°C / 104.0°F)	22	桶	捷豹
2	油气分离器	规格: OLA0075S 使用压力: 0.4- 1.4MPa 含油量: $< 300 \text{ m}$ n 耐压: $< 0.03 \text{ MPA}$	7	个	捷豹
3	油过滤器	规格: OL00962S 使用压力: 0.4- 1.4MPa 处理精度: $< 10 \mu\text{m}$	7	个	捷豹

3	空气过滤器	规格:10M3Φ 220*370 处理风量:10 m3 处理精度:≤3 μ m	7	个	捷豹
---	-------	--	---	---	----